

**Přehled výsledků měření početní koncentrace respirabilních azbestových a ostatních
anorganických nekovových vláknitých částic ve vzduchu a parametrů vnitřního prostředí viz Protokol č. 167/16.**

Budova CENTROTEXu, objekt „A“

Místo odběru	Filtr č.	Datum odběru	Prašnost [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	Relativní vlhkost vzduchu [%]	Teplota vzduchu [$^{\circ}\text{C}$]	Koncentrace azbestových vláken [vlákna/ m^3]	Celková koncentrace vláken [vlákna/ m^3]
2. patro - m. č. 221	13445	31.10. - 01.11.2016	65 – 70	36,7	24,0	< 99	< 99
	13416	31.10. - 01.11.2016	70 – 76	36,7	24,0	< 99	< 99
3. patro - m. č. 310	13438	31.10. - 01.11.2016	40 - 45	35,1	24,2	< 99	< 99
	13434	31.10. - 01.11.2016	39 - 42	35,1	24,2	< 99	< 99
4. patro - m. č. 412	13449	31.10. - 01.11.2016	40 - 50	38,8	22,7	< 99	< 99
	13447	31.10. - 01.11.2016	42 - 50	38,8	22,7	< 99	< 99
5. patro - m. č. 502	13412	31.10. - 01.11.2016	40 - 44	34,8	22,3	< 99	< 99
	13437	31.10. - 01.11.2016	40 - 44	34,8	22,3	< 99	< 99
6. patro - m. č. 624	13428	31.10. - 01.11.2016	39 - 40	37,5	21,7	< 99	< 99
	13443	31.10. - 01.11.2016	39 - 40	37,5	21,7	< 99	< 99
7. patro - m. č. 709	13442	31.10. - 01.11.2016	35 - 40	36,9	23,3	< 99	< 99
	13425	31.10. - 01.11.2016	39 - 43	36,9	23,3	< 99	< 99

Přehled výsledků měření početní koncentrace respirabilních azbestových a ostatních anorganických nekovových vláknitých částic ve vzduchu a parametrů vnitřního prostředí viz Protokol č. 167/16.

Budova CENTROTEXu, objekt „A“

Místo odběru	Filtr č.	Datum odběru	Prašnost [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	Relativní vlhkost vzduchu [%]	Teplota vzduchu [$^{\circ}\text{C}$]	Koncentrace azbestových vláken [vlákna/ m^3]	Celková koncentrace vláken [vlákna/ m^3]
8. patro - m. č. 811	13440	31.10. - 01.11.2016	41 - 45	33,6	23,6	< 99	< 99
	13446	31.10. - 01.11.2016	40 - 42	33,6	23,6	< 99	< 99
9. patro - m. č. 910	13448	31.10. - 01.11.2016	39 - 42	32,3	24,2	< 99	< 99
	13450	31.10. - 01.11.2016	39 - 42	32,3	24,2	< 99	< 99
10. patro - m. č. 1002	13433	31.10. - 01.11.2016	47 - 53	34,8	23,7	< 99	< 99
	13444	31.10. - 01.11.2016	45 - 50	34,8	23,7	< 99	< 99
11. patro - m. č. 1118	13431	31.10. - 01.11.2016	57 - 60	33,5	23,7	< 99	< 99
	13422	31.10. - 01.11.2016	81 - 85	33,5	23,7	< 99	< 99

Limitní koncentrace chemických ukazatelů ve vnitřním prostředí dané vyhláškou MZ č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb ze dne 16.12.2002, nebyly překročeny.